

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

## Сведения о продукции

Ворота противопожарные рулонные (шторы) DoorHan, серия ДНCFPI, номер заказа \_\_\_\_\_

## Технические характеристики

№	Характеристика	Единица измерения	Значение
1	Предел огнестойкости	мин	Не менее 120 *
2	Материал	–	Стеклоткань
3	Толщина полотна шторы	мм	Не более 0,41
4	Вес	кг/м <sup>2</sup>	0,51
5	Вес штор в сборе (при минимальных размерах)	кг	Не более 28
6	Вес штор в сборе (при максимальных размерах)	кг	Не более 225
7	Особенности эксплуатации	–	Изделие не предназначено для интенсивного использования (допускается использование при пожаре, периодических испытаниях или сервисном обслуживании)

\* С орошением (могут подвергаться огневому воздействию с любой из двух сторон). При работе водяной завесы со стороны, противоположной огневому воздействию, интенсивность орошения должна составлять не менее (0,06 × h) л/м × с на погонный метр по ширине, где h – высота шторы в метрах.

## Комплект поставки

После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что оно не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

№	Наименование	Количество
1	Паспорт на изделие	1 шт.
2	Сертификат соответствия	1 шт.
3	Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт.
4	Короб в сборе: полотно, вал, электропривод (напряжение питания – 220 В, мощность – 320...910 Вт, класс защиты – IP44)	1 шт.
5	Направляющие	2 шт.
6	Утяжелитель	1 шт.
7	Упаковка с комплектацией	1 шт.

## Свидетельство о приемке

Ворота противопожарные рулонные (шторы) DoorHan, серия ДНCFPI, номер заказа \_\_\_\_\_, соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Дата производства изделия « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. М.П.

Изделие произведено в соответствии с ТУ 25.11.23-001-18897806-2023, соответствует требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 № сертификата ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00668.

## Свидетельство о монтаже

Ворота противопожарные рулонные (шторы) DoorHan, серия ДНCFPI, номер заказа \_\_\_\_\_ смонтированы в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата монтажа « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№	Дата	Выполненная работа	Примечание	Организация / подпись отв. лица